



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Tecnico  
**Ufficio Regionale del Genio Civile**  
Servizio di Agrigento- Servizio 9

Prot. n. **98825** del **07 AGO. 2024**  
allegati

PEC

Al Comune Ribera  
2° Settore, Infrastrutture-  
Servizio Lavori Pubblici.  
[protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it)

**OGGETTO:** Richiesta parere sul progetto esecutivo, ai sensi dell'art.13 della L.64/74 e Art.89 DPR 380/01 inerente i lavori di "Ripristino del sistema di collettamento di acqua e la realizzazione di opere di sostegno e protezione della viabilità e degli edifici prospicienti su via Taranto" nel comune di Ribera.  
Ditta: Comune di Ribera.  
(rif. nota n. 12290 del 10/07/24)

**P. n.1897/24**

#### **L'ingegnere Capo**

In riscontro alla nota n. 12290 del 10/07/2024, del Comune di Ribera acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al n.87876, con la quale chiede ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74 - art.89 D.P.R.380/0 finalizzato all'ottenimento del vincolo preposto all'esproprio di cui gli l'artt. n. 9 e 10 del D.P.R n.327/2001 per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

#### **Vista la Legge 02.02.1974 n. 64.**

- Visto il progetto redatto dall'Ing. Maurizio Vella et Alii.
- Visto lo studio geologico redatto dal Geol. Antonino Vella.
- Viste le integrazioni richieste per le vie brevi da quest'Ufficio, trasmesse con nota 12665/24 e acquisite al n. prot. 93773/24.
- Vista la proposta di parere del Dirigente del Servizio 9 Geol Biagio Spalma, coadiuvato dall'Esperto Geologo PNRR Dott. Domenico Craparo.

**A seguito delle risultanze complessive ;**

#### **ESPRIME PARERE**

**di compatibilità geomorfologica favorevole** ai sensi dell'art.13 L.64/74 e art.89 D.P.R.380/01, sull' area per la quale viene richiesta la variante urbanistica, individuata catastalmente al fg.22 partt. n.1526-196-1396-194-803-195-2234, ricadenti nella zona E del PRG del Comune di Ribera, **a condizione che:**

- Siano svolte, in fase esecutiva, e caso per caso, ulteriori indagini geognostiche e verifiche geotecniche a norma del D.M. 17/01/2018, la cui estensione dovrà essere proporzionata alle dimensioni, alle caratteristiche strutturali, e all'importanza delle opere in progetto, per l'acquisizione di dati e parametri geologico geotecnici utili sia per la scelta della tipologie fondazionali che per il dimensionamento delle opere di contenimento previste in progetto.

- Di limitare al massimo le opere di sbancamento, ed in ogni caso, di operare in modo tale da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica. Si raccomanda, altresì, che i fronti di scavo con  $h > 2,00$  m e i rinterri siano adeguatamente protetti;
- Venga verificata la stabilità complessiva del pendio post-operam, in condizioni drenate e non drenate.
- Le fondazioni delle strutture da realizzare siano sempre ben ammassate nei substrati geotecnicamente affidabili previa asportazione dei terreni superficiali di scarsa consistenza;
- Vengano perfettamente intercettate, raccolte e regimate le acque di precipitazione evitando in ogni modo che le acque provenienti anche da pluviali, viabilità e piazzali ruscellino in modo incontrollato, e pertanto convogliate, previa verifica, verso idoneo recettore.
- Particolare attenzione venga posta, durante l'esecuzione dei lavori di indagini, alla verifica della quota di eventuali falde idriche anche a carattere stagionale, al fine di valutarne eventuali interferenze con le strutture fondali dei manufatti.

Il presente parere, non esime sia i privati che la pubblica amministrazione dell'obbligo di richiedere a quest'Ufficio, di volta in volta, la preventiva autorizzazione prevista dalla legge 02.02.1974 n° 64 ai sensi dell'artt.17 e 18,- artt.65, 93 e 94 D.P.R.380/01 come recepiti dalla L.R. 16/2016, nonché di acquisire eventuali ulteriori pareri o nulla osta da parte di altri Enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nel territorio.

**Il Dirigente del Servizio D**  
Geol. Biagio Spalma



n.b : Copia del progetto munita dei visti di Quest' Ufficio potrà essere ritirata da un incaricato di Codesta Amministrazione.